



Obchodní komplex Kunovice – stavební povolení týkající se vodních děl

Žádost o informace:

Žádám poskytnutí veškerých stavebních povolení týkajících se vodních děl jako součástí stavby „Obchodní komplex Kunovice“ v Kunovicích na pozemcích p.č. 2944/1, 2944/2, 2944/25, 2944/24, 2944/31 a 2944/32 (vznikly oddělením z pozemků 2944/17, 2944/19), 2944/34, 4034/7, 4034/8, 4034/23, 4034/24, 2942/9, 2942/10, 2942/11, 2942/17, 2942/18, 3846/12, 3964/66, 2943/1, 2942/25, 3846/13, 2943/1 a 2943/25 v kat. území Kunovice u Uh. Hradiště, dále na pozemcích p.č. 235/9, 235/12, 793/1 v kat. území Sady, zejména pak o stavebního povolení vodohospodářského díla "Kunovice - obchodní komplex" ze dne 26.10.2000 (č.j. ŽP 4328/2000-B):

- stavebního povolení pro SO 05 Kanalizace venkovní - splašková - čerpací stanice a výtlač odpadních vod
- stavebního povolení pro SO 05a Kanalizace venkovní – dešťová
- stavebního povolení pro SO 06 Odvodnění dešťových vod ze zpevněných ploch a parkoviště (včetně ORL)
- stavebního povolení pro SO 12 Dešťová zdrž a čerpací stanice
- stavebního povolení pro SO 13 Čistírna odpadních vod

Odpověď:

Vážená paní doktorko,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací ze dne 31.05.2022 Vám přílohou této odpovědi zasíláme kopie Vámi požadovaných rozhodnutí týkajících se vodních děl jako součástí stavby „Obchodní komplex Kunovice“.

Okresní úřad Uherské Hradiště

Svatováclavská 586, Uherské Hradiště, 686 66

referát životního prostředí

Agroprojekt Brno s.r.o.
Slavičková 1a
638 00 Brno – Lesná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

UH. HRADIŠTĚ

ŽP 246/2001-B

Mgr. Barouš/ 523 446

22.01.2001

Rozhodnutí vodohospodářského orgánu, VH souhlas

Věc: „Kunovice – obchodní komplex, stavba Malé Záhony“

Dne 15.01.2001 byl požádán vodohospodářský orgán o vydání k akci „Kunovice – obchodní komplex, stavba Malé Záhony“. Po prostudování žádosti vydává referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, dle

- paragrafu 8 zákona číslo 147/2000 Sb. o okresních úřadech,
- paragrafu 2 zákona číslo 130/1974 Sb. ve znění novel. předpisů o státní správě ve vodním hospodářství jako místně a věcně příslušný vodohospodářský orgán,
- paragrafu 46 a následujících zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, toto

rozhodnutí:

V souladu s paragrafem 13 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách 2851, 2852, 2853, 8727, 8730, 2943/1, 2944/25, 2944/18, 2944/26, 2944/28, 2944/30, 4034/34, 2944/23, 2944/27, 2944/29, 2869/1, 2944/1 v k. ú. Kunovice, uděluje

souhlas

firmě Agroprojekt Brno s.r.o. se stavbou „obchodní komplex Kunovice – stavba Malé záhony“. Stavba zahrnuje kanalizaci, vodovod, STL plynovod, el. přípojku a ČS kanalizace. Stavba se nachází v CHOPAV Kvartér řeky Moravy.

Podrobnosti jsou patrné z projektu stavby.

Povolení se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

I. Realizací stavby nesmí dojít k ohrožení jakosti či zdravotní nezávadnosti podzemních vod.

TELEFON
0632/523 111, 551 891

FAX
0632/551 007

IČO
092 134

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA UH Č.Ú. 1126-721

2. Kanalizace, čerpací stanice kanalizace a vodovod jsou vodohospodářskými díly, jejich povolení přísluší našemu úřadu. K vydání VH stavebního povolení bude předložen doklad o vlastnictví pozemku (smlouvy o budoucích smlouvách apod.), doklad o zaplacení správního poplatku, vyjádření jednotlivých správců sítí (existence sítí v prostoru stavby), vyjádření správce toku k zaústění kanalizace, územní rozhodnutí apod.


Odůvodnění:

Dne 15.01.2001 byl požádán vodohospodářský orgán o vydání k akci „Kunovice – obchodní komplex, stavba Malé Záhony“. Stavba řeší nové inženýrské sítě pro území „obchodního komplexu Kunovice“. Nové sítě jsou realizovány z důvodu malé rezervy v dimenzování původně povolovaných staveb. Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti, rozhodl ref. ŽP OkÚ Uh. Hradiště tak, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení o odvolání:

Proti rozhodnutí lze v souladu s paragrafem 53 a násl. zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k ústřednímu vodohospodářskému orgánu.

Projekt v příloze vracíme. Rozhodnutí bude archivováno pod ukládacím znakem J 2452 (A-20).


Ing. Jaroslav Hrabec
vedoucí referátu ŽP OkÚ Uh.Hradiště

Účastníci řízení (obdrží, na doručení):

- Agroprojekt Brno a.s.r., zástupce stavebníka, žadatel,

Na vědomí :

- Město Kunovice, stavební úřad,



Okresní úřad Uherské Hradiště

Svatováclavská 586, Uherské Hradiště, 686 66

referát životního prostředí

Ahold Czech Republic Slavičkova 1a 638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	UH. HRADIŠTĚ
	ŽP 5196/2002-B	Mgr. Barouš/ 574 523 446	15.11.2002

ROZHODNUTÍ

o trvalém provozu vodního díla

Věc: „Kunovice – obchodní komplex“

Dne 5.11.2002 byl požádán na základě zkušebního provozu vodoprávní úřad Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení trvalého provozu vodního díla „Kunovice – obchodní komplex“. Po prostudování žádosti vydává referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, dle

- paragrafu 8 zákona číslo 147/2000 Sb. o okresních úřadech,
- paragrafu 106 zákona číslo 254/2001 o vodách,
- paragrafu 120 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novelizovaných předpisů, jako speciální stavební úřad a paragrafu 76 téhož zákona,
- paragrafu 46 a následujících zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, toto

r o z h o d n u t í :

V souladu s § 15 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách se z hlediska vodoprávního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách dle vodoprávního a stavebního povolení na k. ú. Kunovice a na k. ú. Sady

k o l a u d u j e

a uvádí **do trvalého provozu** firmě Ahold Czech Republic objekty a zařízení realizované v rámci stavby „Kunovice – obchodní komplex“:

SO 05 – kanalizace venkovní – splašková – čerpací stanice a výtlačk odpadních vod.

Objekt zahrnuje čerpací stanici - plastovou jímku Ø 1500 mm a hloubce 2,5 m s čerpadly KSB AMAREX 50. Dále výtlačné potrubí z PE DN 75 o délce 247 bm a DN 90 o délce 146 bm.

SO 06 – odvodnění dešťových zpevněných ploch a parkoviště, odlučovač ropných látek –
objekt zahrnuje odlučovač ropných látek AS-TOP 85VF S 1.

SO 12 – čerpací stanice – objekt zahrnuje dešťovou zdrž s čerpací stanicí (ponorné čerpadlo 100-GFHU-250-60 o výkonu 6,5 kW). Dále výtlačné potrubí DN 150 o délce 133 bm, z toho 64 bm z PVC a 68 bm z tvárné litiny.

SO 13 – čistírna odpadních vod – jedná se o typovou biologicko-mechanickou aerobní ČOV AS-NIKKOL s kapacitou 20 m³/den. ČOV je dimenzována na 95 EO.

Rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu v souladu s dokumentací předloženou ke kolaudaci stavby.
2. Objem vypouštěné odp. vody bude stanoven měřením za ČOV.
3. Na vypouštění odpadních vod se vztahují hodnoty a podmínky uvedené v povolení k nakládání s vodami (č. j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000).
4. Tímto rozhodnutím se současně schvaluje provozní řád splaškové kanalizace, ČOV a ORL, a to bez připomínek.

Odůvodnění:

Dne 5.11.2002 byl požádán na základě zkušebního provozu vodoprávní úřad Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení trvalého provozu vodního díla „Kunovice – obchodní komplex“. Stavba byla povolena pod č. j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000. Zkušební provoz byl povolen pod č. j. ŽP 4606/2001-B ze dne 19.09.2001. Protože návrh žadatele požadoval veškeré požadované náležitosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání :

Proti rozhodnutí lze v souladu s paragrafem 53 a následujícími zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení podat odvolání do 15-ti ode dne doručení prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu Zlín.

Akce je archivována na referátu ŽP OkÚ UH pod ukládacím znakem J 611 2452 (archiv. znak A - 20).




Ing. Jaroslav Hrabec

vedoucí referátu ŽP OkÚ Uh. Hradiště

Obdrží (na doručence, účastníci řízení):

- Ahold Czech Republic, Slavičkova 1a, Brno, (stavebník, žadatel),
- Správa a údržba silnic Uherské Hradiště,
- Město Kunovice,
- SVK a.s. Uh. Hradiště,

Okresní úřad Uherské Hradiště

Svatováclavská 586, Uherské Hradiště, 686 66

referát životního prostředí

Agroprojekt Brno s.r.o.
Slavičková 1a
638 00 Brno – Lesná

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

UH. HRADIŠTĚ

ŽP 4328/2000-B

Mgr. Barouš/ 523 446

26.10.2000

ROZHODNUTÍ

o povolení vodohospodářského díla, povolení nakládání s vodami

Věc: „Kunovice – obchodní komplex“

Dne 25.10.2000 byl požádán po doložení všech náležitostí v zastoupení investora (Fastav Development AOC s.r.o.) firmou Agroprojekt Brno s.r.o. vodohospodářský orgán Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení vodohospodářského díla „Kunovice – obchodní komplex“. Po prostudování žádosti vydává referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, dle

- paragrafu 5 zákona číslo 425/1990 Sb. o okresních úřadech ve znění novelizovaných předpisů,
- paragrafu 2 zákona číslo 130/1974 Sb. ve znění zákona číslo 23/1992 o státní správě ve vodním hospodářství jako místně a věcně příslušný vodohospodářský orgán,
- paragrafu 120 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel. předpisů, jako speciální stavební úřad pro vodohospodářská díla, objekty a zařízení,
- paragrafu 60 a násl. zákona číslo 50/1976 Sb.,
- paragrafu 46 a následujících zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, toto

rozhodnutí:

1. V souladu s paragrafem 24 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na k. ú. Kunovice

povoluje

firmě Fastav Development AOC s.r.o. vypouštění splaškových odpadních vod po předchozím vyčištění v ČOV z areálu obchodního komplexu do veřejné kanalizace Města Kunovice dle následujícího přehledu:

Množství				
Průtok max.	0,3 l/s	20 m ³ /den	585 m ³ /měs	7.000 m ³ /rok
Kvalita - přípustná koncentrace (směsný vzorek, prostý vzorek, max. t. rok)				
BSK ₅	30 mg/l		60 mg/l	0,2 t/rok
CHSK _{Cr}	90 mg/l		170 mg/l	0,6 t/rok
NL	30 mg/l		60 mg/l	0,2 t/rok
N-NH ₄	15 mg/l		40 mg/l	0,1 t/rok

TELEFON
0632/523 111, 551 891

FAX
0632/551 007

IČO
092 134

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA UH Č.Ú. 1126-721

2. V souladu s paragrafem 24 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na k. ú. Kunovice

p o v o l u j e

firmě Fastav Development AOC s.r.o. vypouštění dešťových odpadních vod po předchozím vyčištění v ORL z areálu obchodního komplexu do kanalizace za čerpací stanicí u podjezdu ve správě SÚS Uh. Hradiště dle následujícího přehledu:

Množství			
Průtok max.	98 l/s	6.000 m ³ /rok	
Kvalita - přípustná koncentrace (směsný vzorek, prostý vzorek, max. t. rok)			
NEL	0,2	0,2 mg/l	0,001 t/rok

3. V souladu s paragrafem 9 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského a stavebního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách číslo 2944/2, 2944/18, 2842/9, 2942/10, 2942/11, 2942/17, 2844/17, 2943/12, 2944/16, PK 8848, 3863, 3864, 3860, 3870, 3868, 3869, 3846, 3846/3, 2944/2, 2976, 2944/3, 2944/5, 2844/6, 2944/7, 2844/8, 2944/9, 4034/7, 4034/8, 4034/23, 4034/24, PK 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8868 na k. ú. Kunovice a na parcelách číslo 235/9, 235/12, 793/1 na k. ú. Sady

p o v o l u j e

firmě Fastav Development AOC s.r.o. Vsetín, zastoupené firmou Agroprojekt Brno s.r.o. realizace akce „Kunovice – obchodní komplex“. Stavba zahrnuje následující objekty a zařízení:

SO 05 – kanalizace venkovní – splašková – bude vybudována splašková kanalizace odvádějící odpadní vody do veřejné kanalizace na ulici maršála Malinovského. Bude realizována gravitační kanalizace z trub PVC DN 300 o délce 192 bm (stoka C). tato zajistí odvedení splaškových vod do balené mechanicko biologické ČOV AS-NIKKOL (SO-13). Vyčištěné odpadní vody budou odvedeny do čerpací stanice. Jedná se o plastovou jímku Ø 1500 mm a hloubce 2,5 m. Zde budou osazena dvě ponorná čerpadla KSB AMAREX 50. Z čerpací jímky budou vody vedeny do výtlačného potrubí z PE DN 80 o délce 393 bm. Potrubí je vedeno v příjezdové komunikaci a v chodníku pro pěší. Posledních 15 m před zaústěním do veřejné kanalizace je provedeno gravitačně – z důvodu uklidnění hladiny. Výtlak kříží protlakem v ocelové chrániče silnici I/50 (I/55). Součástí stavby jsou revizní šachty (8 ks) a čistící šachta na výtlačku.

SO 05A – kanalizace venkovní dešťová – stavební objekt řeší odvedení čistých dešťových vod se střech do zasakovací nádrže (SO 014). Bude vybudována kanalizace z trub betonových a z trub PVC DN 300 o délce 60 bm a 107 bm (stoka A), kanalizace z trub betonových a PVC DN 300 o délce 39 bm a 105 bm (stoka AA).

- SO 06 – odvodnění dešťových zpevněných ploch a parkoviště** – stavební objekt řeší odvedení dešťových vod z ploch, kde může dojít ke kontaminaci ropnými látkami. Bude vybudována kanalizace:
- stoka B z trub betonových DN 300 o délce 308 bm, trub železobetonových DN 400 o délce 186 bm,
 - stoka BB z trub betonových DN 200 o délce 24 a DN 300 o délce 65 bm,
 - stoka BA z trub betonových DN 200 a DN 300 o délce 7 bm a 50 bm.
- Tyto vody jsou předčištěny na odlučovači ropných látek AS-TOP 85VF S 1 a následně jsou přečerpány do kanalizace Správy a údržby silnic Uh. Hradiště (za čerpací stanici u podjezdu).
- SO 07 – vodovodní přípojka** – bude realizován řad „1“ v km 0,000 – 0,283 z trub PVC DN 150, který současně zajistí požární potřebu vody. Dále bude pokračovat potrubí z PE DN 50 o délce 127 bm. V km 0,283 bude napojen řad 1.1 z PVC DN 150 o délce 95 bm. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod z litiny DN 300. Vodoměrná šachta bude umístěna v travnatém pásu u komunikace I/50 (I/55). Trasa přípojky bude křížit stávající komunikaci protlakem DN 200 z ocelových trub. Součástí stavby jsou podzemní hydranty apod.
- SO 12 – dešťová zdrž a čerpací stanice** – dešťové vody ze zpevněných ploch budou gravitačně natékat do dešťové zdrže o rozměrech 8,0 x 10,0 m a hloubce 3,5 m (max. hloubka vody bude 1,6 m). V rohu dešťové zdrže bude umístěna čerpací stanice osazené ve snížen jímce 1,5 x 1,5 x 1,5 m. V čerpací jímce bude osazeno ponorné čerpadlo 100-GFHU-250-60 o výkonu 6,5 kW. Odtud bude voda přečerpávána do kanalizace (za čerpací stanici u podjezdu) ve správě SÚS Uh. Hradiště. Z tohoto důvodu bude realizováno výtlačné potrubí DN 150 o délce 133 bm, z toho 64 bm z PVC a 68 bm z tvárné litiny. Výtlačné potrubí 2x kříží železniční trať (dojde protlačení dvou chrániček z trub ŽB DN 400).
- SO 13 – čistírna odpadních vod** – na splaškové kanalizaci bude osazena typová balená biologická mechanická aerobní ČOV AS-NIKKOL s kapacitou 20 m³/den. ČOV je dimenzována na 95 EO. Vzorky budou odebírány v měrném odtokovém žlabu, který je součástí dodávky (zajištěno měření množství i kvality vody).
- SO 14 – vsakovací nádrž** – do této nádrže budou odváděny vody se střech. Plocha nádrže bude 700 m², max. hloubka vody v nádrži 0,8 m. Objem nádrže bude 180 m³. Z nádrže bude vybudováno přepadové potrubí do dešťové nádrže.

Rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavba bude provedena odborně podle projednané a schválené dokumentace z kvalitního materiálu. Při stavbě budou dodrženy všechny platné technické a bezpečnostní předpisy.
2. Před zahájením stavby je nutno, aby žadatel prověřil stav všech stávajících inženýrských sítí, zajistil jejich vytýčení a při stavbě je respektoval. Bude vytýčeno vodovodní potrubí DN 400 v prostoru parkoviště dle podmínek jeho správce. Souběh vodovodní přípojky bude v souladu s ČSN 0,5 m, při křížení sítí budou dodržena příslušná ustanovení ČSN 73 6005. Budou respektovány připomínky SVK a.s. k vodovodu (bod 3), a ke kanalizaci (1.-3.). Ostatní podmínky jsou smluvní záležitostí mezi jednotlivými subjekty, nejsou předmětem VH stavebního povolení.
3. Budou respektována vyjádření správců sítí: Jm energetiky a.s. Uh. Hradiště, Českého Telecomu a.s. Uh. Hradiště, Českého Telecomu a.s. Zlín. Budou respektovány připomínky SÚS Uh. Hradiště ze dne 25.10.2000.

4. Budou respektovány podmínky uvedené v souhlasu ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy vydaném Drážním úřadem, sekci stavební, oblast Olomouc ze dne 14.09.2000. Dále bude respektováno vyjádření ČD, divize dopravní cesty, OS žel. telekomunikací Olomouc ze dne 4.08.2000 a souhrnné stanovisko ČD s.o., divize dopravní cesty o.z., stavební správa Olomouc ze dne 1.09.2000.
5. Škody způsobené stavbou třetím osobám nejsou tímto rozhodnutím dotčeny.
6. Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu.
7. Investor se upozorňuje na skutečnost že stavbu nelze provozovat bez jejího uvedení do trvalého provozu kolaudačním rozhodnutím. Ke kolaudaci díla budou předloženy plány dle skutečného provedení, tlaková zkouška vodovodu, doklad o vodotěsnosti kanalizace, doklad o tlakové zkoušce výtlačného potrubí. Výkresy budou dodány mimo paré dle skutečného provedení i v digitálním tvaru v souladu se směrnicí uloženou na Okresním úřadu v Uh. Hradišti. Dále bude předložena revizní zpráva elektro zařízení, návrhy provozních řádů jednotlivých VH děl apod.
8. Subjekt vypouštějící odpadní vody se upozorňuje na skutečnost, že přípustná koncentrace u prostého vzorku stanovená tímto rozhodnutím, nesmí být překročena. Přípustná koncentrace směšného vzorku může být překročena pouze ve vyjímecném případě v souladu s hodnotami uvedenými v příloze č. 5 nař. vlády 82/1999 Sb.
9. Objem vypouštěné odp. vody bude stanoven dle množství odebrané pitné či užitkové vody.
10. Budou sledovány ukazatele BSK₅, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄. Vzorky budou odebírány jako směšné (dvouhodinový směšný vzorek získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut), bude je vyhodnocovat nezávislá autorizovaná laboratoř.
11. četnost kontroly jakosti vypouštěné splaškové vody se stanoví 2 x ročně. Vzorky budou odebírány ze žlabu vyčištěné odpadní vody za biologickou ČOV. Vzorky budou k dispozici (na vyžádání) u vlastníka (provozovatele) zařízení.
12. Vyústění výtlačku dešťových vod musí být uzpůsobeno tak, aby se voda nevracela do přečerpávací stanice SÚS.

Odůvodnění:

Dne 14.08.2000 byl požádán v zastoupení investora (Fastav Development AOC s.r.o.) firmou Agroprojekt Brno s.r.o. vodohospodářský orgán Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení vodohospodářského díla „Kunovice – obchodní komplex“. K předmětné stavbě byly předloženy následující doklady:

- územní rozhodnutí Městského úřadu Kunovice, odboru výstavby č. j. Ú 5/00/B1 ze dne 28.02.2000,
- závazný posudek okresního hygienika ze dne 30.08.2000,
- vyjádření referátu dopravy a SH okresního úřadu Uh. Hradiště ze dne 18.08.2000,
- vyjádření Českého Telecomu a.s. Uh. Hradiště ze dne 6.12.1999,
- vyjádření Českého Telecomu a.s. Zlín ze dne 17.08.2000,
- vyjádření Správy a údržby silnic Uh. Hradiště ze dne 25.10.2000,
- vyjádření Jm energetiky a.s. Uh. Hradiště ze dne 21.08.2000,
- vyjádření JmP a.s. Zlín ze dne 6.12.1999,
- vyjádření SVK a.s. Uh. Hradiště ze dne 22.08.2000, vyjádření ŘSD Brno ze dne 24.08.2000 a 17.08.2000,
- vyjádření ČD, divize dopravní cesty, OS žel. telekomunikací Olomouc zn. 1851-00-SKO ze dne 4.08.2000,

- vyjádření ČD s.o., divize dopravní cesty o.z., stavební správa Olomouc (souhrnné stanovisko) zn. SSO-Ú1-1940/2000/Th ze dne 1.09.2000,
- souhlasu ke zřízení stavby vydaného Drážním úřadem , sekcí stavební, Olomouc zn. 20-0780/00-01-DÚ/Vi ze dne 14.09.2000,
- vyjádření SD Jednota Uh. Ostroh ze dne 24.08.2000.

Protože návrh žadatele požadoval veškeré požadované náležitosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání :

Proti rozhodnutí lze v souladu s paragrafem 53 a následujícími zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení podat odvolání do 15-ti ode dne doručení prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k nadřízenému orgánu – ústřednímu vodohospodářskému orgánu.

Akce je archivována na referátu ŽP OkÚ UH pod ukládacím znakem J 611 2452 (archiv. znak A - 20).


Ing. Jaroslav Hrabec
vedoucí referátu ŽP OkÚ Uh. Hradiště



Obdrží (na doručence, účastníci řízení):

- Agroprojekt Brno, s.r.o., Slavíčková 1a, 638 00 Brno (žadatel, v zastoupení stavebníka),
- Správa a údržba silnic Uherské Hradiště,
- Město Kunovice,
- Jm energetika a.s. Uh. Hradiště,
- Český Telecom a.s. Uh. Hradiště,
- Český Telecom a.s. Zlín,
- SVK a.s. Uh. Hradiště,
- České dráhy s.o. divize dopravní cesty o.z., stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,
- Drážní úřad, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,

Okresní úřad Uherské Hradiště

Svatováclavská 586, Uherské Hradiště, 686 66

referát životního prostředí

Ahold Czech Republic, a.s.
Slavičková 1a
638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

UH. HRADIŠTĚ

ŽP 3207/2002-B

Mgr. Barouš/ 523 446

28.06.2002

ROZHODNUTÍ

o zkušebním a trvalém provozu vodního díla

Věc: „Kunovice – obchodní komplex“

Dne 19.06.2002 byl požádán na základě předchozího jednání a předložených vzorků jakosti vypouštěné odpadní vody vodoprávní úřad Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o rozhodnutí o trvalém a zkušebním provozu vodního díla „Kunovice – obchodní komplex“. Po prostudování žádosti vydává referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, dle

- paragrafu 8 zákona číslo 147/2000 Sb. o okresních úřadech,
- paragrafu 106 zákona číslo 254/2001 o vodách,
- paragrafu 120 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel. předpisů, jako speciální stavební úřad a paragrafu 76 a násl. téhož zákona,
- paragrafu 46 a následujících zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, toto

rozhodnutí:

1. V souladu s § 15 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách se z hlediska vodoprávního a stavebního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách číslo 2944/2, 2944/18, 2842/9, 2942/10, 2942/11, 2942/17, 2844/17, 2943/12, 2944/16, PK 8848, 3863, 3864, 3860, 3870, 3868, 3869, 3846, 3846/3, 2944/2, 2976, 2944/3, 2944/5, 2844/6, 2944/7, 2844/8, 2944/9, 4034/7, 4034/8, 4034/23, 4034/24, PK 8848, 8849, 8850, 8851, 8852, 8853, 8854, 8855, 8856, 8857, 8858, 8859, 8860, 8861, 8862, 8863, 8864, 8865, 8866, 8868 na k. ú. Kunovice a na parcelách číslo 235/9, 235/12, 793/1 na k. ú. Sady

kolauduje

a uvádí **do trvalého provozu** firmě Ahold Czech Republic, a.s. objekty a zařízení realizované v rámci stavby „Kunovice – obchodní komplex“:

SO 05 – kanalizace venkovní – splašková – čerpací stanice a výtlač odpadních vod.

Vyčištěné odpadní vody jsou odvedeny do čerpací stanice. Jedná se o plastovou jímku Ø 1500 mm a hloubce 2,5 m. Zde se nachází dvě ponorná čerpadla KSB AMAREX 50. Z čerpací jímky jsou vody vedeny do výtlačného potrubí z PE DN 75 o délce 247 bm a DN 90 o délce 146 bm. Potrubí je vedeno v příjezdové komunikaci a v chodníku pro pěší. Posledních 15 m před zaústěním do veřejné kanalizace je provedeno gravitačně – z důvodu uklidnění hladiny. Součástí stavby jsou revizní šachty (8 ks) a čistící šachta na výtlačku.

TELEFON
0632/523 111, 551 891

FAX
0632/551 007

IČO
092 134

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA UH Č.Ú. 1126-721

SO 06 – odvodnění dešťových zpevněných ploch a parkoviště, odlučovač ropných látek – dešťové vody z ploch jsou předčištěny na odlučovači ropných látek AS-TOP 85VF S 1 a následně jsou přečerpány do kanalizace Správy a údržby silnic Uh. Hradiště (za čerpací stanici u podjezdu).

SO 12 – čerpací stanice – dešťové vody ze zpevněných ploch gravitačně natékají do dešťové zdrže. V jejím rohu je umístěna čerpací stanice osazená ve snížen jímce 1,5 x 1,5 x 1,5 m. V čerpací jímce je osazeno ponorné čerpadlo 100-GFHU-250-60 o výkonu 6,5 kW. Odtud je voda přečerpávána do kanalizace (za čerpací stanici u podjezdu) ve správě SÚS Uh. Hradiště. Z tohoto důvodu bylo realizováno výtlačné potrubí DN 150o délce 133 bm, z toho 64 bm z PVC a 68 bm z tvárné litiny.

2. V souladu s § 15 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách se z hlediska vodoprávního a stavebního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na k. ú. Kunovice

p r o d l u ŷ u j e

firmě Ahold Czech Republic, a.s. **zkušební provoz na dobu do 31.12.2002** vodního díla **SO 13 – čistírna odpadních vod** realizované v rámci stavby „Kunovice – obchodní komplex“. Stavební objekt SO 13 zahrnuje typovou balenou biologicko-mechanickou aerobní ČOV AS-NIKKOL s kapacitou 20 m³/den osazenou na splaškové kanalizaci. ČOV je dimenzována na 95 EO. Vzorky jsou odebírány v měrném odtokovém žlabu, který je součástí dodávky (zajištěno měření množství i kvality vody). Protože dosud objekt nespĺňoval předpokládané požadavky, dojde k jeho úpravě. Budou realizovány česle na rozdělovacím objektu. Dále bude realizována jednobublinová aerace do prostoru pod biorotory a budou instalovány 2 ks čerpadel pro likvidaci přebytečného kalu.

Rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu v souladu s dokumentací předloženou ke kolaudaci stavby.
2. Objem vypouštěné odp. vody bude stanoven měřením za ČOV.
3. Během zkušebního provozu ČOV budou odebrány dva vzorky jakosti vypouštěné odpadní vody. Zkušební provoz bude vyhodnocen a na jeho základě bude rozhodnuto o trvalém provozu vodního díla.

Odůvodnění:

Dne 19.06.2002 byl požádán na základě předchozího jednání a předložených vzorků jakosti vypouštěné odpadní vody vodoprávní úřad Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o rozhodnutí o trvalém a zkušebním provozu vodního díla „Kunovice – obchodní komplex“. Stavba byla povolena pod č. j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000. Zkušební provoz byl povolen pod č. j. ŽP 4606/2001-B ze dne 19.09.2001. Protože návrh žadatele požadoval veškeré požadované náležitosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání :

Proti rozhodnutí lze v souladu s paragrafem 53 a následujícími zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení podat odvolání do 15-ti ode dne doručení prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu Zlín.

Akce je archivována na referátu ŽP OkÚ UH pod ukládacím znakem J 611 2452 (archiv. znak A - 20).



ve-ko
Ing. Jaroslav H r a b e c
vedoucí referátu ŽP OkÚ Uh. Hradiště

Rozdělovník:

Obdrží (na doručenkou, účastníci řízení):

- Ahold Czech Republic, a.s. Slavičková 1a, 638 00 Brno, (stavebník, žadatel),
- Město Kunovice,

Na vědomí:

- Fastav Development AOC, s.r.o.Svárov 671, Vsetín, původní majitel,
- Správa silnic Zlínského kraje, Uherské Hradiště – Jarošov,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

Odbor životního prostředí

J-2452

Č. j. žádosti:

Číslo jednací: ŽP 49961/07-B

Vyřizuje: Mgr. Jiří Barouš

Tel.: 572 525 857

E-mail: jiri.barous@mesto-uh.cz

Uh. Hradiště 18. července 2007

Toto rozhodnutí

nabylo právní moci

dne 14. 8. 2007



ROZHODNUTÍ o prodloužení vodoprávního povolení

Věc: „Kunovice – obchodní komplex Hypernova, ČOV“

- Městský úřad v Uherském Hradišti, odbor životního prostředí, dle ustanovení
- § 106 zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), jako věcně příslušný vodoprávní úřad,
 - § 61 odst. 1 písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 - § 11 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, jako místně příslušný vodoprávní úřad,

r o z h o d n u t í :

Žadatel (účastník řízení dle § 27, odst.1 správního řádu), kterým je:

Název: **AHOLD Czech Republic, a.s.,**
Adresa: **Slavičkova 827/1a, 63800 Brno-Lesná,**
IČ: **44012373,**

V souladu s paragrafem 18 zákona číslo 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění pozdějších předpisů se v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcele č. 2944/1 v k.ú. Kunovice

p r o d l u ŷ u j e

vodoprávní povolení č. j. **ŽP 4328/2000-B část 1)** ze dne **26.10.2000** na dobu do **31.12.2008.**

Rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Zůstávají v platnosti podmínky z rozhodnutí č. j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000.

Odůvodnění:

Dne 22.06.2007 požádala firma 1. EKOSAGE, s.r.o., v zastoupení firmy AHOLD Czech Republic, a.s., vodoprávní úřad o prodloužení platnosti na vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace. Výhledově se předpokládá přepojení bez předčištění, neboť odpadní vody jsou z Kunovic odváděny na ČOV v Uh. Hradišti. Souřadnice nakládání s vodami jsou X = -537551; Y = -1183122. Protože návrh žadatele obsahoval veškeré požadované náležitosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení, dle ustanovení § 81, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu v Uh. Hradišti odboru životního prostředí.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Projekt si ponecháváme pro služ. potřebu, bude uložen pod ukládacím znakem J – 2452, archivační znak A-5.



Dagmar Zábranská
RNDr. Dagmar Zábranská
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:**Do vlastních rukou (účastníci řízení):**

- 1. EKOSAGE, s.r.o., Pellicova 57/59, Brno, žadatel,
- Město Kunovice,
- Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Uherské Hradiště,

Okresní úřad Uherské Hradiště

Svatováclavská 586, Uherské Hradiště, 686 66

referát životního prostředí

Fastav Development AOC s.r.o.
Svárov 671
755 01 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

UH. HRADIŠTĚ

ŽP 4606/2001-B

Mgr. Barouš/ 523 446

19.09.2001

ROZHODNUTÍ

o zkušebním a trvalém provozu vodohospodářského díla

Věc: „Kunovice – obchodní komplex“

Dne 6.09.2001 byl požádán na základě kolaudačního řízení vodohospodářský orgán Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení vodohospodářského díla „Kunovice – obchodní komplex“. Po prostudování žádosti vydává referát životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti, dle

- paragrafu 5 zákona číslo 425/1990 Sb. o okresních úřadech ve znění novelizovaných předpisů,
- paragrafu 2 zákona číslo 130/1974 Sb. ve znění zákona číslo 23/1992 o státní správě ve vodním hospodářství jako místně a věcně příslušný vodohospodářský orgán,
- paragrafu 120 zákona číslo 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění novel. předpisů, jako speciální stavební úřad pro vodohospodářská díla, objekty a zařízení,
- paragrafu 76 a násl. zákona číslo 50/1976 Sb.,
- paragrafu 46 a následujících zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení, toto

rozhodnutí:

1. V souladu s paragrafem 9 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského a stavebního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách dle vodohospodářského a stavebního povolení na k. ú. Kunovice a na k. ú. Sady

kolauduje

a uvádí **do zkušebního provozu na dobu šest měsíců** firmě Fastav Development AOC s.r.o. Vsetín objekty a zařízení realizované v rámci stavby „Kunovice – obchodní komplex“:

SO 05 – kanalizace venkovní – splašková – čerpací stanice a výtlač odpadních vod.

Vyčištěné odpadní vody jsou odvedeny do čerpací stanice. Jedná se o plastovou jímku Ø 1500 mm a hloubce 2,5 m. Zde budou osazena dvě ponorná čerpadla KSB AMAREX 50. Z čerpací jímky budou vody vedeny do výtlačného potrubí z PE DN 75 o délce 247 bm a DN 90 o délce 146 bm. Potrubí je vedeno v příjezdové komunikaci a v chodníku pro pěší. Posledních 15 m před zaústěním do veřejné kanalizace je provedeno gravitačně – z důvodu uklidnění hladiny. Součástí stavby jsou revizní šachty (8 ks) a čistící šachta na výtlačku.

TELEFON
0632/523 111, 551 891

FAX
0632/551 007

IČO
092 134

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KOMERČNÍ BANKA UH Č.Ú. 1126-721

- SO 06 – odvodnění dešťových zpevněných ploch a parkoviště, odlučovač ropných látek**
– dešťové vody z ploch jsou předčištěny na odlučovači ropných látek AS-TOP 85VF S 1 a následně jsou přečerpány do kanalizace Správy a údržby silnic Uh. Hradiště (za čerpací stanicí u podjezdu).
- SO 12 – čerpací stanice** – dešťové vody ze zpevněných ploch gravitačně natékají do dešťové zdrže. V jejím rohu je umístěna čerpací stanice osazená ve snížením jínce 1,5 x 1,5 x 1,5 m. V čerpací jínce je osazeno ponorné čerpadlo 100-GFHU-250-60 o výkonu 6,5 kW. Odtud bude voda přečerpávána do kanalizace (za čerpací stanicí u podjezdu) ve správě SÚS Uh. Hradiště. Z tohoto důvodu bude realizováno výtlačné potrubí DN 150 o délce 133 bm, z toho 64 bm z PVC a 68 bm z tvárné litiny.
- SO 13 – čistírna odpadních vod** – na splaškové kanalizaci je osazena typová balená biologicko-mechanická aerobní ČOV AS-NIKKOL s kapacitou 20 m³/den. ČOV je dimenzována na 95 EO. Vzorky budou odebírány v měrném odtokovém žlabu, který je součástí dodávky (zajištěno měření množství i kvality vody).

2. V souladu s paragrafem 9 zákona číslo 138/1973 Sb. o vodách ve znění novelizovaných předpisů se z hlediska vodohospodářského a stavebního v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na parcelách dle vodohospodářského a stavebního povolení na k. ú. Kunovice a na k. ú. Sady

k o l a u d u j e

a uvádí **do trvalého provozu** firmě Fastav Development AOC s.r.o. Vsetín objekty realizované v rámci stavby „Kunovice – obchodní komplex“:

- SO 05A – kanalizace venkovní dešťová** – stavební objekt řeší odvedení čistých dešťových vod se střech do zasakovací nádrže (SO 014). Je vybudována kanalizace z trub betonových a z trub PVC DN 300 o délce 60 bm a 107 bm (stoka A), kanalizace z trub betonových a PVC DN 300 o délce 39 bm a 105 bm (stoka AA).
- SO 06 – odvodnění dešťových zpevněných ploch a parkoviště** – stavební objekt řeší odvedení dešťových vod z ploch, kde může dojít ke kontaminaci ropnými látkami. Byla vybudována kanalizace:
- stoka B z trub betonových DN 300 o délce 308 bm, trub železobetonových DN 400 o délce 186 bm,
 - stoka BB z trub betonových DN 200 o délce 24 a DN 300 o délce 65 bm,
 - stoka BA z trub betonových DN 200 a DN 300 o délce 7 bm a 50 bm.
- Tyto vody jsou předčištěny na odlučovači ropných látek.
- SO 07 – vodovodní přípojka** – byl realizován řad „1“ v km 0,000 – 0,283 z trub PVC DN 150, který současně zajišťuje dodávku požární potřeby vody. Dále bude pokračovat potrubí z PE DN 50 o délce 127 bm. V km 0,283 bude napojen řad 1.1 z PVC DN 150 o délce 95 bm. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající vodovod z litiny DN 300. Vodoměrná šachta bude umístěna v travnatém pásu u komunikace I/50 (I/55). Trasa přípojky bude křížit stávající komunikaci protlakem DN 200 z ocelových trub. Součástí stavby jsou podzemní hydranty apod.
- SO 12 – dešťová zdrž a čerpací stanice** – dešťové vody ze zpevněných ploch budou gravitačně natékat do dešťové zdrže o rozměrech 8,0 x 10,0 m a hloubce 3,5 m (max. hloubka vody bude 1,6 m). V rohu dešťové zdrže bude umístěna čerpací stanice.

SO 14 – vsakovací nádrž – do této nádrže budou odváděny vody se střech. Plocha nádrže bude 700 m², max. hloubka vody v nádrži 0,8 m. Objem nádrže bude 180 m³. Z nádrže bude vybudováno přepadové potrubí do dešťové nádrže.

Rozhodnutí se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:

1. Stavebník je povinen udržovat stavbu v řádném stavu v souladu s dokumentací předloženou ke kolaudaci stavby.
2. Budou předloženy ke schválení návrhy provozních řádů jednotlivých VH děl.
3. Objem vypouštěné odp. vody bude stanoven měřením za ČOV.
4. Nad kanalizací Správy a údržby silnic Uh. Hradiště budou dokončeny terénní úpravy včetně osazení kónusů u třech revizních šachet kanalizace v prostoru zahrádkářské kolonie. Termín: 15.10.2001.
5. Během zkušebního provozu ČOV budou odebrány dva vzorky jakosti vypouštěné odpadní vody. Zkušební provoz bude vyhodnocen a na jeho základě bude rozhodnuto o trvalém provozu vodohospodářských děl.

Odůvodnění:


Dne 6.09.2001 byl požádán na základě kolaudačního řízení vodohospodářský orgán Okresní úřad Uherské Hradiště, referát životního prostředí, o povolení vodohospodářského díla „Kunovice – obchodní komplex“. Stavba byla povolena pod č. j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000.

Protože návrh žadatele požadoval veškeré požadované náležitosti, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.

Poučení o odvolání :

Proti rozhodnutí lze v souladu s paragrafem 53 a následujícími zákona číslo 71/1967 Sb. o správním řízení podat odvolání do 15-ti ode dne doručení prostřednictvím referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti k nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu Zlín.

Akce je archivována na referátu ŽP OkÚ UH pod ukládacím znakem J 611 2452 (archiv. znak A - 20).


Ing. Jaroslav Hrabec
vedoucí referátu ŽP OkÚ Uh. Hradiště

Obdrží (na doručenkou, účastníci řízení):

- Fastav Development AOC, s.r.o.Svárov 671, Vsetín (stavebník, žadatel),
- Správa a údržba silnic Uherské Hradiště,
- Město Kunovice,
- SVK a.s. Uh. Hradiště,
- České dráhy s.o. divize dopravní cesty o.z., stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc,



MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště

Odbor životního prostředí

odloučené pracoviště: Svatováclavská 568

Naše č.j.: MUUH-OŽP/5086/2011/18656/2010/SchE

Vyřizuje: Schneiderová Eva

Tel.: 572 525 857

E-mail: eva.schneiderova@mesto-uh.cz

Datum: 18.01.2011

Toto rozhodnutí - příkaz nabylo právní moci

dne 5. 1. 2011

V Uh. Hradišti dne 14. 1. 2011



J-2452

ROZHODNUTÍ o povolení k zrušení vodního díla

Kunovice – AHOLD Czech Republic, a.s. – zrušení ČOV

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad pro vodní díla dle ustanovení § 15 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů vydává toto

r o z h o d n u t í :

žadatelé (účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu):

AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčková 827/1a, 638 00 Brno-Lesná

IČ: 440 12 373

Dle § 15 odst. 1) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů se v hydrologickém pořadí 4-13-01-132 na pozemku parc. č. 2944/1 v k. ú. Kunovice u Uherského Hradiště **povoluje zrušení čistírny odpadních vod AS-NIKKOL 20**, která před napojením obchodního centra na třídě Vítězství v Kunovicích (hypermarket ALBERT) na kanalizaci pro veřejnou potřebu ukončenou čistírnou odpadních vod, zajišťovala předčištění odpadních vod z obchodního centra.

Stavba čistírny odpadních vod AS-NIKKOL 20 byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Uh. Hradiště č.j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000 a uvedena do trvalého provozu byla rozhodnutím Okresního úřadu Uh. Hradiště č.j. 5196/2002-B ze dne 15.11.2002.

Čistírna odpadních vod bude vyčerpána, vyčištěna, zakonzervována a přítok na čistírnu odpadních vod bude přepojen do stávající čerpací stanice, ze které jsou odpadní vody čerpány do kanalizace pro veřejnou potřebu města Kunovice ukončené čistírnou odpadních vod. Na přítoku do čerpací stanice bude osazen česlicový koš.

Odůvodnění:

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor životního prostředí obdržel od společnosti AHOLD Czech Republic, a.s. zastoupené na základě plné moci Ing. Josefem Jeschem dne 15.12.2010 žádost o povolení k zrušení čistírny odpadních vod AS-NIKKOL 20 u obchodního centra na třídě Vítězství v Kunovicích (hypermarket ALBERT).

Vlastníkem čistírny odpadních vod je společnost AHOLD Czech Republic, a.s. Stavba čistírny odpadních vod AS-NIKKOL 20 byla povolena rozhodnutím Okresního úřadu Uherské Hradiště č.j. ŽP 4328/2000-B ze dne 26.10.2000 jako součást stavby „Kunovice – obchodní komplex“ a uvedena do trvalého provozu byla rozhodnutím Okresního úřadu Uherské Hradiště č.j. ŽP 5196/2002-B ze dne 15.11.2002.

Čistírna odpadních vod zajišťovala čištění splaškových odpadních vod z obchodního centra na třídě Vítězství v Kunovicích (hypermarket ALBERT – dříve Hypernova) před jejich vypouštěním do kanalizace pro veřejnou potřebu města Kunovice. Kanalizace pro veřejnou potřebu města Kunovice, do níž jsou odpadní vody z obchodního centra čerpány, je již napojena na čistírnu odpadních vod a z tohoto důvodu bylo požádáno o zrušení čistírny odpadních vod jako předčistícího zařízení. Dle rozhodnutí Městského úřadu Uherské Hradiště č.j. ŽP 49961/07-B ze dne 18.7.2007 uplynula platnost povolení k vypouštění odpadních vod z čistírny odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu města Kunovice dne 31.12.2008.

Zahájení řízení bylo oznámeno dopisem zn. OŽP/97813/10/18656/2010/SchE ze dne 22.12.2010. Proti povolení k zrušení čistírny odpadních vod nebyly v průběhu řízení vzneseny námitky. V rámci vodoprávního řízení vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost z pohledu požadavků vodního zákona a stavebního zákona a dospěl k závěru, že zrušením čistírny odpadních vod nebudou ohroženy ani poškozeny vodohospodářské ani obecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Přibližné určení souřadnic čistírny odpadních vod (S-JSTK) XY: 1 182 985, 537 529

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení, dle ustanovení § 81, odst.1 zák. č. 500/2004 Sb. (správní řád), podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Uh. Hradiště, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nebude-li podán potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

V odvolání se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Květoslav Fryšták
vedoucí odboru ŽP



Obdrží:*Účastníci řízení (do vlastních rukou):*

- AHOLD Czech Republic, a.s., Slavičková 827/1a, 638 00 Brno-Lesná zastoupený na základě plné moci Ing. Josefem Jeschem, CSc., Třískalova 22, 638 00 Brno
- Město Kunovice *DS do 1. 2011*
- Slovácké vodárny a kanalizace, Za Olšávkou 290, 686 36 Uh. Hradiště *DS do 1. 2011*

Na vědomí:

- Městský úřad Kunovice – stavební úřad

